7
пос.Межозёрный, ул.Центральная 7 Q=0.1535 Гкал/ч
ТК-8
Ø 76 м L 63.0 м Подземная бесканальная Маты и плиты из минеральной ваты 1992 год
Ø 108 м L 53.5 м Подземная бесканальная Маты и плиты из минеральной ваты 1992 год
ТК-7
Ø 108 м L 13.3 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2015 год
Ø 57 м L 13.3 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
КНС
6
пос.Межозёрный, ул.Центральная 6 Q=0.2199 Гкал/ч
Ø 108 м L 14.5 м Подземная бесканальная Маты и плиты из минеральной ваты 1987 год
ТК-6
Ø 133 м L 19.0 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
ТК-5
Ø 59 м L 19.0 м Подземная бесканальная Маты и плиты из минеральной ваты 1992 год
пос.Межозёрный, ул.Центральная 5 Q=0.2328 Гкал/ч
5
Ø 108 м L 43.1 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
ТК-4
Ø 133 м L 38.3 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2014 год
ТК-9
Сужение (D - 108-89) ТК-9
Смена типа прокладки (бесканальная/канальная)
Ø 133 м L 18.6 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
Ø 89 м L 13.8 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
Ø 219 м L 175.9 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
ТК-3
Ø 219 м L 155.5 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
ТК-2
Котельная
Ø 219 м L 32.0 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
Ø 219 м L 5.5 м Подземная бесканальная «Пенополиуретан» 2011 год
ТК-1
L 45.0 м Подземная бесканальная
Баня
СКЦ «Лидер»
СКЦ «Лидер» (ДК, пос.Межозёрный) Q=0.1525 Гкал/ч
ТК-10
Ø 76 м L 60.1 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
Ø 133 м L 13.5 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
3
пос.Межозёрный, ул.Центральная 3 Q=0.1618 Гкал/ч
Ø 89 м L 14.3 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2015 год
Ø 108 м L 17.7 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2015 год
Стена дома №3
Сужение (D - 108-89)
Ø 108 м L 12.3 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2015 год
Стена дома №4 (торец)
Уз-3
Ø 108 м L 20.0 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2015 год
Ø 133 м L 16.3 м Подземная бесканальная 2011 год
4
пос.Межозёрный, ул.Центральная 4 Q=0.1319 Гкал/ч
Стена дома №4 (фасад)
Ø 133 м L 43.5 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
Ул.Центральная
ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» (Межозёрный ФАП, в здании д/с) Q=0.0054 Гкал/ч
Уз-1а
Ø 108 м L 37.9 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2015 год
Ø 108 м L 8.4 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2011 год
Дет.сад
Уз-1
Ø 114 м L 5.5 м Подземная бесканальная 2011 год
Администрация Скребловского СП (пос.Межозёрный в д/саду) дог. №35 Q=0.0060 Гкал/ч
МБДОУ «Межозёрный детский сад» Q=0.0645 Гкал/ч
2
пос.Межозёрный, ул.Центральная 2 Q=0.7512 Гкал/ч
Ø 76 м L 15.6 м Подземная бесканальная Пенополиуретан 2012 год
Уз-2
1
пос.Межозёрный, ул.Центральная 1 Q=0.1514 Гкал/ч
Условные обозначения
Источник
Тепловая камера
Потребитель Включен
Потребитель Отключен
Разветвление
Узел
Смена диаметра
Участки сети теплоснабжения
Отключенные участки