Котельная
Стенка здания котельной
Ø 219 м L 2.3 м
Подвальная
Пенополиуретан
2011 год
Адм.совх.
Ø 219 м L 60.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2011 год
Ø 57 м L 19.5 м
Подземная канальная
Маты и плиты из минеральной ваты
1969 год
ТК-2
Ø 219 м L 142.8 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2011 год
ТК-4
Ø 57 м L 71.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
13
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.13
Q=0.0359 Гкал/ч
ТК-4а*
Каретный
сарай
Конюшня
Маг.
Ø 219 м L 144.8 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2011 год
41К-144
ТК-14
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.11
Q=0.2642 Гкал/ч
11
Ø 108 м L 19.7 м
Подземная канальная
Маты и плиты из минеральной ваты
1992 год
ТК-12
Ø 219 м L 58.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2011 год
ТК-4а
Ø 57 м L 14.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2013 год
Администрация
Скребловского СП
(пос.Скреблово,
д.32) дог.№34
Q=0.0059 Гкал/ч
ЖЭУ
Ø 219 м L 50.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2011 год
Продуктовый магазин
(пос.Скреблово)
(Отключен)
Q=0.0000 Гкал/ч
L 28.8 м
Подземная канальная
Маг.
ТК-5
Клуб
«Ангар»
Ø 219 м L 40.3 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2011 год
36
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.36
Q=0.0675 Гкал/ч
Ø 57 м L 12.0 м
Подземная канальная
Маты и плиты из минеральной ваты
1969 год
ТК-5а
Ø 219 м L 37.9 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2011 год
ТК-5б
Ø 57 м L 14.5 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.37
Q=0.0674 Гкал/ч
37
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.4
Q=0.0943 Гкал/ч
4
Стенка дома №4
ТК-6в
УТ-6б
Ø 108 м L 12.6 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
ТК-6
Ø 219 м L 17.7 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2011 год
Ø 57 м L 77.7 м
Подземная бесканальная
Пенополиуретан
2012 год
Ø 219 м L 42.8 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
38
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.38
Q=0.0675 Гкал/ч
Ø 57 м L 9.6 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
ТК-7а
ФГУП «Почта»
(Скреблово,
ул.Центральная,
д.39)
Q=0.0030 Гкал/ч
Уз.4
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.39
Q=0.0655 Гкал/ч
Ø 57 м L 10.8 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
ТК-7
Ø 219 м L 17.5 м
Сбербанк России
(пос.Скреблово,
ул.Центральная,
д.39)
Q=0.0004 Гкал/ч
39
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.7
Q=0.0942 Гкал/ч
7
Стенка дома №7
Ø 76 м L 40.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
35
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.35
Q=0.0352 Гкал/ч
Ø 219 м L 60.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
ТК-7б
Ø 108 м L 26.2 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
Ø 219 м L 81.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
8
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.8
Q=0.2777 Гкал/ч
Стенка дома №8
20
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.20
Q=0.0197 Гкал/ч
Ø 57 м L 15.0 м
Подземная канальная
Маты и плиты из минеральной ваты
1984 год
ТК-13
Ø 89 м L 33.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
Стенка дома №2 (фасад)
Сужение (D - 108-89)
Ø 89 м L 5.0 м
ТК-10
Ø 108 м L 30.0 м
Подвальная
Пенополиуретан
2012 год
2
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.2
Q=0.2189 Гкал/ч
Уз.7
Стенка дома №2 (торец)
Ø 76 м L 57.2 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2011 год
СКЦ «Лидер»
(Библиотека
Скреблово, в д/сад.
№12)
Q=0.0044 Гкал/ч
МДОУ «Детский сад
№12» (пос.Скреблово)
Q=0.0773 Гкал/ч
Уз.8
Детский
сад №12
Ø 108 м L 40.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
Ø 159 м L 33.5 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
ТК-11
Сужение (D - 108-89) ТК-11
Ø 108 м L 3.5 м
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.10
Q=0.3316 Гкал/ч
10
ТК-8
Сужение (D - 219-159)
Ø 219 м L 42.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
Уз.6
Ø 219 м L 34.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
Стенка дома №3
ТК-9
Ø 108 м L 11.0 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
3
Ø 108 м L 108.5 м
Подземная канальная
Пенополиуретан
2012 год
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.3
Q=0.3336 Гкал/ч
Стенка дома №1
1
пос.Скреблово,
ул.Центральная, д.1
Q=0.2220 Гкал/ч
Ø 108 м L 40.0 м
Подвальная
Пенополиуретан
2012 год
Условные обозначения
Источник
Тепловая камера
Потребитель
Включен
Потребитель
Отключен
Разветвление
Узел
Смена диаметра
Участки сети теплоснабжения
Отключенные участки